



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Чеченской Республике
(Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Шелковскому району)

366108, ЧР, Шелковской район, ст.Шелковская, ул. Советская, 27, mail: ond-17@mail.ru

Предписание № 22/1/21

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Заведующей Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования «Детский сад «Хава» Шелковского муниципального района Чеченской Республики Хатамаева Зарема Зайнадиевна.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнения распоряжения №22 от «12» марта 2021 г. главного (~~заместителя главного~~) государственного инспектора Шелковского района по пожарному надзору, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10 ч. 35 мин. «13» апреля 2021 г. по 12 ч. 35 мин. «13» апреля 2021 г. проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования «Детский сад «Хава» Шелковского муниципального района Чеченской Республики, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): ЧР, Шелковской район, ст. Гребенская ул. Шамшудинова № 2

проверку проводил(а):

Оздемиров Рахман Иманович - Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

совместно с: Заведующей Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования «Детский сад «Хава» Шелковского муниципального района Хатамаева Зарема Зайнадиевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Отсутствует документ	Правила Противо-	До 25.10.2021 г.	

	подтверждающий проведения практических тренировок по эвакуации.	пожарного Режим в РФ п.9.		
2	На огнетушителях находящихся помещений школы на корпусах огнетушителях белой краской не нанесены порядковые номера.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.407.	До 25.10.2021 г.	
3	В помещениях на видных местах отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.2.	До 25.10.2021 г.	
4	Руководитель организации не обеспечил наличие ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.30.	До 25.10.2021 г.	
5	Руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.30.	До 25.10.2021 г.	
6	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.10.	До 25.10.2021 г.	
7	В помещении котельной на видном месте отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.2.	До 25.10.2021 г.	
8	Не проведена очистку дымоходов и печей.	Правила Противопожарного Режим в РФ п.78.	До 25.10.2021 г.	
9	Ковры, ковровые дорожки, на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуацион-	Правила Противопожарного Режим в РФ п. 31.	До 25.10.2021 г.	

	ных проходах должны надежно крепиться к полу.			
10	Отсутствует акт обработки деревянных конструкций чердачного помещения, деревянных покрытий пола.	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 13.	До 25.10.2021 г.	
11	Отсутствует акт испытания электропроводов.	Правило устройства электроустановок глава 1.8 п. 1.8.37.	До 25.10.2021 г.	
12	В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	Правила Противопожарного Режима в РФ п. 60.	До 25.10.2021 г.	
13	Объект не обеспечен источником противопожарного водоснабжения для тушения пожара. 62 ст. 123-ФЗ	62 ст. 123-ФЗ.	До 25.10.2021 г.	
14	Объект не обеспечен устройствами молниезащиты.	п. 4 ч. 1 ст. 50 123-ФЗ.	До 25.10.2021 г.	
15	Втором корпусе отсутствует пожарная сигнализация.	СП 486.1311500.2020 таблица 1.	До 25.10.2021 г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Оздемиров Рахман Имранович - Государственный инспектор Шелковского района по пожарному надзору

Предписание для исполнения получил:

Хатамаева Зарема Зайнадиевна заведующий - Муниципального бюджетного образовательного учреждения дошкольного образования «Детский сад «Хава» Шелковского муниципального района.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«14» апреля 2021 г.


(подпись)

Оригинал данного документа расположен в ЭКНД №